



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8169000005A		
Nome da Edificação: Escola Básica Municipal Alberto Bordin		
Nome Fantasia: Escola		
Logradouro público: lauro rupp		Nº: 2000
Bairro: CENTRO	Município: JABORÁ/SC	CEP: 89677-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.170141779834,-51.751857926489)
Referência: PRÓXIMO CENTRO DE EVENTOS		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Edilson Bianchi	660.318.189-49

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8169000005A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 5.220,34 (m²)		
Nome Solicitante: Edilson Bianchi	CPF/CNPJ : 660.318.189-49	
Data da Solicitação: 27/05/2021	Quantidade de anexos: 21	

-> 3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Alarme de incêndio	(x) Iluminação de emergência	(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)
(x) Instalações elétricas	(x) Proteção por extintores	(x) Sinalização de emergência
(x) Saídas de emergência	(x) Controle de fumaça	(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento
(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Acesso de viaturas	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

-> 3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. BLOCO A

Área da solicitação: 5.220,34 (m²)		Área aprovada: 5.220,34 (m²)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 9,95 (m)	Área do pavimento Tipo: 5.220,34 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Baixa - 257,62 (MJ/m²)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 656
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Comum	Quantidade de Glp: 135,00 (Kg)	
Responsável técnico: Edilson Bianchi		Registro (CREA/CAU, outros):	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área do comum	Área Solicitada
1	E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral	Escolas de primeiro	3.745,33 (m²)	0,00 (m²)	3.745,33 (m²)
2	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	Arenas em geral	1.475,01 (m²)	0,00 (m²)	1.475,01 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[AI] - Alarme de incêndio	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas

[PPE] - Proteção por extintores	[SEM] - Sinalização de emergência
[SE] - Saídas de emergência	[CF] - Controle de fumaça
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[DAI] - Detectores automáticos de incêndio
[AVtr] - Acesso de viaturas	
Descrição:	656

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:
- DECISÃO TÉCNICA DOS ANALISTAS NA APROVAÇÃO: Responsável técnico apresentou Requerimento para dispensa do Sistema Hidráulico Preventivo devido o caminhamento e a carga de incêndio da edificação. Sistemas dispensados com amparo em norma específica: art. 39º, da IN 05. E também solicitou a dispensa da largura mínima das rotas de fuga. Foi aceito diante da comprovação da redução de população conforme calculo reverso das saídas de emergência.

Quartel de HERVAL DO OESTE/SC, 07/06/2021

Assinatura Eletrônica

Felipe BRESSAN - 3º Sargento

NOME

HERVAL DO OESTE/SC, 07/06/2021

LOCAL E DATA

Autenticidade: dd31d40f0727baf05ca905b4223cb370552d53a7