

CÁLCULO DA CENTRAL DE GLP					
Obra:	Escola Básica Municipal Alberto Bordin				
Proprietário:	Escola Básica Municipal Alberto Bordin				
Local:	Rua Lauro Rupp,2000-Bairro São Valentin-Jaborá.SC.				
CÁLCULO PARA CONSUMO					
Tipo do GLP	Potência (Kcal/min)	Potência (Kcal/hora)	Total (kg)	Capacidade dos Abrigos	
13 Kg					P13
45 KG	270	16250	3	CENTRAL DE GÁS 01	P45
180 Kg					P180
CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO					
Trecho	Comprimento (m)	Potência (Kcal/min)	Potência adotada PA (Kcal/min)	Comprimento total (m)	Tubulação $\phi$
A0-A1	2,58	270	16250	2,58	3/4"