

DETALHE DAS DUAS ESCADAS-ESCOLA-BLOCO 02-CORRIMÃO E GUARDA CORPO-Escala 1:75

SINALIZADOR SONORO

–ALIMENTAÇÃO 110/220V DE PLÁSTICO,
– COMUNICAÇÃO WIRELESS,LED VERMELHO/SONORO
–DIMENSÕES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM

PLANTA DO SINALIZADOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

PLANTA DO SINALIZADOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

SINALIZADOR SONORO

–ALIMENTAÇÃO 110/220V DE PLÁSTICO,
– COMUNICAÇÃO WIRELESS,LED VERMELHO/SONORO
–DIMENSÕES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM
–MATERIAL PLÁSTICO,INDICADOR DE ALARME,LED VERMELHO
–DIMENSÕES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM



ACIONADORES

–ACIONADORES MANUAL WIRELESS IP66(SEM FIO)
DIMENSÃO ALTURA 38 MM
–GABINETE INJETADO EM ABS E ACRÍLICO BASCULANTE,FRENTE REMOVIVEL
TROCA DE BATERIA.
03min, E 02 TOQUES IMEDIATO.
–ALIMENTAÇÃO É 3V , 2 PILHAS AA 1,5 V
DURAÇÃO 24 MESES

CORTE ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO MANUAL WIRELESS IP66
SEM ESCALA



DETECTORES AUTOMÁTICOS

–ALIMENTAÇÃO WIRELESS(SEM FIO),DIAMETRO 140 MM,ALTURA 90 MM
–AUTONOMIA ATÉ 24 MESES,PILHA AA OU BATERIA 3V
–DEVEM SER INSTALADOS NO TETO OU ACIMA DA PORTA A 15cm DA PAREDE LATERAL OU VIGA.

DETALHE DO DETECTOR DE FUMAÇA
SEM ESCALA

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO

Notas:
Art. 13. O acionador manual, na cor vermelha e com instruções de uso, deve ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado.
Art. 14. O acionador manual deve ser instalado nas áreas comuns de acesso e/ou circulação,próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incêndio.
Art. 15. O caminhamento máximo até o acionador manual mais próximo do usuário é de 30 m

Art.24 – Os acionadores dos sistemas serão do tipo Quebra–vidro " Pusch Button", em cor vermelha e terão inscrição instruindo o seu uso.

Art. 18. Os avisadores visuais devem ser perceptíveis em toda a área protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas áreas comuns de acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incêndio.

Art. 19. Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura mínima de 2,2 m.

Parágrafo único. Admite-se a combinação dos avisadores sonoros com o acionador manual em um único produto, neste caso, respeitando a altura de instalação do acionador manual.

Art. 24. A central de alarme deve indicar:
I – local do acionamento manual ou local da detecção automática de incêndio;
II – fonte de energia reserva ativada;
III – nível crítico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia requerida para os componentes do SADI); e
IV – falha de alimentação ou comunicação com os demais componentes do SADI.
1° Os imóveis com vigilância permanente, podem possuir central temporizada, atrasando o alarme geral de incêndio entre 1 a 3 minutos, a critério do responsável técnico pelo PPCI.
2° Nos imóveis sem vigilância permanente, o alarme geral de incêndio deve ser acionado imediatamente.



PLANTA ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO MANUAL WIRELESS IP66
SEM ESCALA



DETALHE ESCADA-BIBLIOTECA-PORÃO-SOTÃO-Escala 1:75



DETALHE ESCADA-DO GINÁSIO-BLOCO 02-CORRIMÃO E GUARDA CORPO-Escala 1:75



PLANTA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
SEM ESCALA



CORTE DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE ALARME

– VIA SOFTWARE;TIPO ENDEREÇAVEL,RISCO LEVE
– 16 CANAIS;
–MODELO SI 200;
–REARME DE DETECTOR DE FUMAÇA;
–BOTÃO DE TESTE, ATUANDO EM TODOS OS SETORES SIMULTÂNEAMENTE;
–TODOS OS SETORES SÃO PROTEGIDOS CONTRA INTERFERÊNCIAS;
–TIPO WIRELESS;
– SEM FIO
(SIRENE, DISCADOR);
–FUSIVEIS INDEPENDENTES PARA REDE, DETECTOR DE FUMAÇA E BATERIA;
– LARGURA 165 MM;
– COMPRIMENTO 235 MM
ELIMINAÇÃO DE PONTO, COM SIRENE CONJUGADA
– ALTURA 75 MM.



PLANTA ROTEADOR DE SINAL COM ANTENA EXTERNA
SEM ESCALA

ROTEADOR DE SINAL COM ANTENA EXTERNA

–ALIMENTAÇÃO WIRELESS(SEM FIO),
– CANAIS 43/16
–DEVEM SER INSTALADOS AO LADO DA CENTRAL,A CADA 30 M INSTALAR OUTRA DEVIDO EXISTENCIA DE VÁRIOS BLOCOS.

VISTA DO ROTEADOR DE SINAL COM ANTENA EXTERNA
SEM ESCALA

ART DE PROJETO: 7746497-6

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Rua Marechal Deodoro,772, 12º andar,-Centro -Concórdia- SC 89700-000
Fone:(49)34823500,Fax:(49)34423725 - www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

PROJETO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
ÁREA TOTAL LEVANTADA.....= 5220,34 M2

ENDEREÇO DA OBRA: RUA LAURO RUPP,2000- LOTEAMENTO SÃO VALENTIN-JABORÁ -SC.
ESCALA: Indicada
PRANCHA: INC. 04/05
DISCRIMINAÇÃO: DETALHE DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO-BIBLIOTECA-PORÃO,SOTÃO,PLANTA E DETALHE DO ROTEADOR, NOTAS DET. ESCADA GUARDA CORPO E CORRIMÃO- GINÁSIO- BLOCO 02,DET. DAS DUAS ESCADAS, GUARDA CORPO E CORRIMÃO-ESCOLA BLOCO 02, DETALHE E PLANTA DA CENTRAL DE ALARME,PLANTA E DETALHE DO DETECTOR DE FUMAÇA.
DATA: JULHO/2020
DESENHO: EDILSON
RESP.PROJETO: EDILSON BIANCHI 18949 Engenheiro Civil CREA-SC 047799-2
RESP.EXECUÇÃO:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

A1 ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66